

販売中止

国土交通大臣認定

ケーブル小開口用壁貫通部防火措置キット



7・707

TAFPR□



特長

1. 小さな開口用の小さな措置材です。
2. 内包された熱膨張材が熱と炎を防ぎます。
3. コンクリート壁以外にも中空壁もOKです。
4. 114条区画の準耐火構造壁もOKです。

コンクリート壁 (ALC壁)	薄壁 (強化石膏ボード)	中空間仕切壁 (スリーブ不用)
壁厚70mm以上 (75mm以上)	壁厚42mm以上	壁厚80mm以上
片側施工	片側施工	両側施工
国土交通大臣認定番号 PS060 WL-0247		国土交通大臣認定番号 PS060 WL-0248